

2. 金属製住宅手すり

<解説図> 製品名【金属製住宅手すり】


*各劣化チェック項目について該当箇所がない場合は、兆候有無の「-」に○をつけてください。

*当点検は、日常及び長期使用経過時の点検事項です。

*不具合の兆候を発見次第、専門家(商品購入先または、メーカー)へ速やかにご連絡ください。

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|
| メーカー名: | 品番(取扱説明書を参照): | 製造年月日または取付年月: | 使用年数: |
|--------|---------------|---------------|-------|

| 点検部位等 (図を参照) | | 劣化チェック項目 補足 | 兆候有無 | 経年劣化進行に伴い予想される 具体的事象(危害情報等) |
|-----------------|---|------------------------------|-------|--------------------------------|
| 柱 | ① | ・柱が傾いている ・曲がり、ゆがみ等の変形がある | 有 無 - | ・強風、積雪及び地震による転倒 |
| | ② | ・キャップが無い | 有 無 - | ・引っかけりによるケガ |
| 笠木 | ③ | ・曲がり、ゆるみ、ガタツキがある | 有 無 - | ・設定強度以下の負担による破損 ・外れや脱落によるケガ |
| 面材 | ④ | ・揺るとガタガタする | 有 無 - | ・外れ、落下 |
| | ⑤ | ・格子の変形やはずれ (すり抜けそうな隙間がある) | 有 無 - | ・子供のすり抜けによるケガ (はさまれ)や墜落 |
| ビス・ ボルト類 | ⑥ | ・ゆるみ、はずれ、抜け | 有 無 - | ・部材の脱落 ・引っかけりによるケガ |
| | | | 有 無 - | |
| | | | 有 無 - | |
| | | | 有 無 - | |
| | | | 有 無 - | |
| | | | 有 無 - | |
| | | | 有 無 - | |



【点検メモ】

年 月 日

年 月 日

年 月 日

*機種(品番)により、部品の有無、形状等が異なります。詳細は、取扱説明書をご参照又は、メーカーへお問い合わせください。