


5. 金属製風除室

<解説図> 製品名【金属製風除室】

- *各劣化チェック項目について該当箇所がない場合は、兆候有無の「-」に○をつけてください。
- *当点検は、日常及び長期使用経過時の点検事項です。
- *不具合の兆候を発見次第、専門家(商品購入先または、メーカー)へ速やかにご連絡ください。

メーカー名:	品番(取扱説明書を参照):	製造年月日または取付年月:	使用年数:
--------	---------------	---------------	-------

点検部位等 (図を参照)	劣化チェック項目 補足	兆候有無	経年劣化進行に伴い予想される 具体的事象(危害情報等)
引違い戸	① 召合せ錠: ・動きが重くなった、滑らかに動かない ・ガタツキがある	有 無 -	・開閉、施錠ができなくなる ・閉じ込められる
	② 戸車: ・動きが重くなった、滑らかに動かない ・異音、雑音がある	有 無 -	・戸車の磨耗または破損等
引違い窓	③ クレセント: ・取付けネジのゆるみがある	有 無 -	・クレセントの外れ
	④ 戸車: ・動きが重くなった、滑らかに動かない ・異音、雑音がある	有 無 -	・戸車のレールからのはずれ ・戸車の磨耗または破損等
ドア	⑤ ハンドル、握り玉: ・ガタツキがある ・ネジのゆるみがある	有 無 -	・内部部品が破損して開閉できない ・閉じ込められる
	⑥ ドアクローザー: ・油もれ ・ネジのゆるみ、外れがある	有 無 -	・ドアの開閉速度変化によるケガ
	⑦ 丁番: ・ぐらつく、異音がある	有 無 -	・扉本体の外れによるケガ
網戸	⑧ 戸車: ・動きが重くなった、滑らかに動かない ・異音、雑音がある	有 無 -	・戸車のレールからのはずれ(落下) ・戸車の磨耗または破損等
ガラス	⑨ ・ガラスにひびがある	有 無 -	・ガラスの破損によるケガ
シーリング	⑩ ・シーリングがきれている	有 無 -	・漏水
		有 無 -	
		有 無 -	
		有 無 -	



【点検メモ】

年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

※機種(品番)により、部品の有無、形状等が異なります。詳細は、取扱説明書をご参照又は、メーカーへお問い合わせください。